

# TULISTOPPRO

EXPERTISE IN FIRESEALING

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

### 1. Tootetüübi identifitseerimiskood

JOINTS 2K FIRE FOAM PRO+ EI120

### 2. Partinumber

ETA-17/0843, vt partinumbrit pakendilt

### 3. Kasutusotstarve

2-komponentne tuletõkkevaht läbiviikudele, vt ETA-17/0843

### 4. Tootja

Jooints L.R. Oy. Tehas A/003

### 5. Esindaja

Soudal Oy, Teollisuustie 6, 51200 Kangasniemi, Soome

### 6. Toimivusdeklaratsiooni püsivuse hindamise süsteem

Süsteem 1

### 7. Toimivusdeklaratsiooni hindamise alus

Teavitatud asutus: **MPA Braunschweig**, identifitseerimisnumber **0761**, testis esimesena Euroopa tehnilise sertifitseerimise juhendi (**ETAG 026-2**) ja Euroopa tehnilise sertifitseerimise alusel (vt tabelit) ehitusmaterjali, tegi tehase esmase ülevaatuse ja tootmisohje ning tehase tootmisohjele vastava jätkuva järelevalve, hindamise ja tõendamise vastavalt **süsteemile 1** ning andis välja EÜ vastavusdeklaratsiooni(d) (vt tabelit).

Euroopa tehniline hinnang	EÜ vastavusdeklaratsioon
ETA-17/0843	0761-CPR-0661

### 8. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass E	EN 13501-1
Tulepüsivus	EI120, vt lisateavet ETA-17/0843	EN 13501-2
Vastupidavus ja kasutatavus	Klass Z <sup>1</sup>	ETAG 026-2

9. Toote punktides 1 ja 2 märgitud toote toimivus vastab punktis 8 deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel.