

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

### 1. Tootetüübi identifitseerimiskood

JOINTS FIRE PUTTY PAD PRO+ EI120

### 2. Partinumber

ETA-17/1010, vt partinumbrit pakendilt

### 3. Kasutusotstarve

Tuletõkkekiht läbiviikudele, vt ETA-17/1010

### 4. Tootja

Jooints L.R. Oy. Tehas A/003

### 5. Esindaja

Soudal Oy, Teollisuustie 6, 51200 Kangasniemi, Soome

### 6. Toimivusdeklaratsiooni püsivuse hindamise süsteem

Süsteem 1

Süsteem 3: reageerimine tulele

### 7. Toimivusdeklaratsiooni hindamise alus

Teavitatud asutus: **UL International**, identifitseerimisnumber **0843**, testis esimesena Euroopa tehnilise sertifitseerimise juhendi (**EAD 350454-00-1104**) ja Euroopa tehnilise sertifitseerimise alusel (vt tabelit) ehitusmaterjali, tegi tehase esmase ülevaatus- ja tootmisohje ning tehase tootmisohjele vastava jätkuva järelevalve, hindamise ja tõendamise vastavalt **süsteemile 1** ning andis välja EÜ vastavusdeklaratsiooni(d) (vt tabelit).

Euroopa tehniline hinnang	EÜ vastavusdeklaratsioon
ETA-17/1010	0843-CPR-0404

### 8. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	Klass F	EN 13501-1
Tulepüsivus	EI120, vt lisateavet ETA-17/1010	EN 1366-3: 2009 EN 1366-4: 2009 EN 13501-2
Vastupidavus ja kasutatavus	Klass Z <sup>2</sup>	EAD 350454-00-1104,

9. Toote punktides 1 ja 2 märgitud toote toimivus vastab punktis 8 deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel.